

Gestión de riesgos de desastres

Evaluación de ejercicios prácticos



V.3/2023

1.- Antecedentes generales del centro de trabajo

Nombre del centro de trabajo	
CESFAM Dr. Alberto Reyes	
Dirección	Comuna / Región
Nueva Aldea # 2720	Tomé / Bio Bio

2.- Antecedentes del ejercicio práctico

Fecha de realización	Hora Inicio	Hora de término
11-12-2024	11:33	12:00
Tipo de ejercicio	Responsable del ejercicio	Alcance
Simulacro	Romina Faletto Aravena	Establecimiento CESFAM
Clasificación de la amenaza	Descripción del escenario y objetivos	
Amago incendio	Amago de incendio tablero eléctrico sector rojo CESFAM Alberto Reyes.	
Equipo de organización	Equipo de control	
Romina Faletto Aravena.	Camilo Aravena Ormeño – Billy Avello Hernández	
Equipo encargado de diseñar, coordinar y ejecutar el ejercicio.	Equipo encargados de observar, guiar y evaluar el desarrollo del ejercicio de acuerdo a los objetivos propuestos.	

3.- Evaluación de tiempos de respuesta

Descripción de la pregunta	Respuesta	Observaciones
¿A qué hora se detectó la emergencia?	Si	11:33 hrs.
¿A qué hora se generó la alarma?	Si	11:33 hrs.
¿A qué hora se inició la evacuación?	Si	11:33 hrs.
¿A qué hora salió la primera persona?	Si	11:33 hrs.
¿A qué hora salió la última persona?	Si	11:38 hrs.
¿A qué hora llegó la primera persona a la zona de seguridad externa?	Si	11:33
¿A qué hora llegó la última persona a la zona de seguridad externa?	Si	11:38

¿A qué hora llegó el Cuerpo de Bomberos?	N/A	
¿A qué hora llegó la Ambulancia?	N/A	
¿A qué hora llegó Carabineros?	N/A	
Otros	No	

4.- Evaluación de los sistemas de comunicación

Descripción de la pregunta	Respuesta	Observaciones
¿Se dio la alerta correctamente, como estaba establecido en plan de respuesta?	Si	
¿Cuál fue el medio por el cual se generó la alarma?	Si	Alarma general, megáfonos y silbatos
¿Todos los sectores involucrados pudieron escuchar o enterarse de la alarma?	No	No se escucha alarma en CCR, sala rehabilitación y algunos sectores planta baja.
¿Se comunicó a los trabajadores lo que estaba sucediendo?	Si	Líder emergencia indico el motivo del simulacro.
¿Se comunicó a la Dirección del centro de trabajo lo que estaba sucediendo?	Si	
¿Se comunicó a los organismos externos de apoyo definidos?	No	
¿Se comunicó a los trabajadores externos?	Si	Comerciantes en las afueras del CESFAM

5.- Evaluación del proceso de evacuación

Descripción de la pregunta	Respuesta	Observaciones
¿Se efectuó el proceso de evacuación?	Si	
¿Los encargados de evacuación actuaron en cuanto se dio la alarma?	Si	
¿Los encargados utilizaron algún distintivo para identificarse?	No	Algunos encargados de evacuación no se encontraban con distintivo.
¿Los encargados entregaron instrucciones claras y precisas a los evacuados?	Si	
¿Los encargados hicieron una revisión para asegurar que todas las personas hayan evacuado?	Si	

6.- Evaluación de las condiciones internas de seguridad

Descripción de la pregunta	Respuesta	Observaciones
¿Las vías de evacuación se encontraban	Si	Bloqueo de algunos pasillos por árbol de

señalizadas y despejadas?		navidad.
¿Las zonas de seguridad se encontraban señalizadas y despejadas?	Si	
¿Los equipos de detección de incendio se activaron correctamente?	Si	Se realizó simulacro del combate del amago de incendio en el simulacro.
¿Se activaron las luces de emergencia?	No	Considerar la revisión de las luces de emergencia.
¿El líder de la emergencia, verificó el nivel de afectación de las instalaciones?	Si	
Otros	No	

7.- Evaluación de la respuesta de los trabajadores

Descripción de la pregunta	Respuesta	Observaciones
¿Los integrantes del centro de trabajo detienen de forma inmediata sus actividades ante la comunicación de la emergencia?	No	No todos los usuari@s – funcionari@s evacuaron de manera inmediata.
¿Los integrantes del centro de trabajo siguieron las instrucciones de los encargados de evacuación?	Si	
¿Los integrantes del centro de trabajo siguieron las rutas de evacuación establecidas?	Si	
¿Los integrantes del centro de trabajo permanecieron en la zona de seguridad hasta que se indicó volver a sus actividades?	Si	
Otros	No	

8.- Observaciones generales

Simulacro se desarrolló en orden. Se destaca la participación de la líder de emergencia y encargados de evacuación.

9.- Recomendaciones para mejorar el proceso

Descripción el requisito no cumplido	Descripción de las actividades de mejora
1.- Centro de salud debe contar con mapa de riesgo y cantidad de combustible que se encuentra almacenado.	Contar con mapa de riesgo que debe estar en poder del líder de la emergencia.
2.-No existe comunicación radial entre las distintas zonas de seguridad.	Contar con radios para la comunicación del líder de emergencia con los encargados de evacuación por sector.
3.-Se observan chequeadores en zona de seguridad con listado de trabajadores, sin embargo no se hace completamente efectiva la revisión	Hacer efectivo el conteo de personal en la zona de seguridad.
4.- CESFAM Dr. Alberto Reyes no cuenta con equipo de atención de accidentados durante la emergencia.	Designar al equipo responsable de atención de posibles accidentados durante la emergencia.
5.- No se cuenta con alarma sonora general. Alarma no se escucha en planta baja.	Contar con equipo de alarma que sea reconocida en todos los sectores del CESFAM o bien disponer de silbatos o megáfonos para dar aviso.
6- Se debe considerar el flujo de vehículos en zona de seguridad por presencia de estacionamientos en el área.	Considerar la presencia de Carabineros en caso de simulacro o emergencia para control de tránsito.
7.- Se debe planificar el corte de energía para manejo de la emergencia para los equipos críticos autoclaves, gases clínicos. O bien considerar apagado de autoclave durante la simulación de corte de energía.	Considerar instructivo de ejercicios prácticos (simulacro).
8.- Considerar el despliegue y prueba de redes húmedas frente al simulacro de incendio en centro de salud.	Mantener redes húmedas despejadas sin obstáculos. Mantener despejadas vías despejadas
9.- Algunos líderes de evacuación se encuentran sin distintivo. (Líder evacuación). Líder de emergencia no utiliza distintivo diferenciador a los encargados de evacuación.	Considerar distintivo diferenciador para líder de emergencia.
10.- Personal nuevo incorporado en labores de emergencia en el CESFAM Alberto Reyes.	Se debe capacitar a los líderes de evacuación y emergencia en la gestión de riesgos de desastres. Coordinar con experto en prevención ACHS :

	Capacitación uso de extintores, gestión de riesgos de desastres, respuesta a situaciones de emergencias para encargados de evacuación y la asesoría de gestión de riesgos de desastres.
--	---



Billy Avello Hernández
Asociación Chilena de Seguridad

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











